

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZÍŘÍČÍ
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/55391/2021-vrano /11098/2021

Dne: 03.02.2022

Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová

Telefon: 566 781 084

E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwlm

Dle rozdělovníku

VĚC: „Pavlínov - posílení a modernizace vodních zdrojů“, k. ú. Pavlínov a Svatoslav u Třebíče.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
a
STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, kterým je

Obec Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00599654,

I. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 94j odst. 1 a 94p odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 67 a následně správního řádu

společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr s názvem „Pavlínov - posílení a modernizace vodních zdrojů“, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, v obci Pavlínov, k. ú. Pavlínov, p.p.č. 946/16, 946/1, 1158/30, 943/1, PK 858/1, PK 857/2, PK 845/1, PK 844/2, 1159/2, PK 844/1, 312/5, 328/2, 788/5, 785/1, 782/3, PK 797/1, PK 798/2, 796, PK 796, PK 802/1, PK 803/2, PK 804/1, PK 805/2, PK 806, PK 809, PK 810, PK 813, PK 814, PK 817, PK 816/2, PK 818/1, PK 819/2, PK 1158, PK 1148, 1146, 823/3, 823/6, 823/4, a v obci Svatoslav, v k. ú. Svatoslav u Třebíče, p.p.č. 2515/10, 2515/9, 2515/1, č. h. p. 4-16-02-0370-0-00, HGR 6550, vodní tok: Pohořlský potok (IDVT 10192635), ID VÚ DYJ_1020 Balinka od pramene po Lavičský potok.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu Č 20

02 - místní

Kód užití vody Č 02

15 - zásobování obyvatelstva

Stavba je tvořena stavebními objekty a provozními soubory:

SO-101 Sběrné potrubí

řad S-1, zachováno stávající potrubí - litina DN 80, dl. 199, 0 m

řad S-2, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 211,65 m

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZÍŘÍČÍ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,
tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@velkemezirici.cz,
internet: www.velkemezirici.cz, Identifikátor datové schránky: gvebwlm,
IČ: 00295671, bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100

ZÚ Y 651004.470 X 1138160.872
KÚ Y 651187.166 X 1138084.230
řad S-3, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 9,34 m
ZÚ Y 651024.012 X 1138164.081
KÚ Y 651023.611 X 1138175.538
řad S-4, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 95,47 m
ZÚ Y 651023.201 X 1138175.538
KÚ Y 651074.368 X 1138246.718
řad S-5, zachováno stávající potrubí – litina DN 80, dl. 252,0 m

SO-102 Výtlačný řad

řad V-1, mezi sběrnou jímkou a vodojemem, z PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 2 107,9 m
ZÚ Y 649343.037 X 1138235.023
KÚ Y 650512.806 X 1137702.106
Na vodovodním potrubí bude osazeno 6 požárních hydrantů.

SO-103 Zásobovací řad

řad Z-1, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 1 500,0 m
ZÚ Y 649342.919 X 1138235.652
KÚ Y 650946.639 X 1138105.445

SO-104 Odbočení vodovodu

označení VP, PE 100 RC SDR 11 PN 16 32*3,0, dl. 40,0 m

SO-201 Oprava studen

Označení 2,3,4,5, dojde k obnově horních skruží, osazení nových poklopů, vstupní otvory budou opatřeny odnímatelným zábradlím, do pláště uvnitř studny bude ukotven nový žebřík, a osazen nový sací koš, bude provedeno nové jílové těsnění pláště o šíři 500 mm, odlážděné vyspárování terénu kolem studní a na něj navazující rigoly pro odvod povrchové vody, kolem studní bude zřízeno nové oplocení o rozměrech 10x10 m.

SO-301 Oprava povrchu komunikací

vozovka bude ihned po dokončení pokládky potrubí opravena v šířce 80 cm.

PS-101 Technologie VDJ

ve stávajícím vodojemu bude instalována automatická tlaková stanice WILO COR-1 MHIE 406-2G, výkon 10 m³/hod., dopravní výška 80 m, sací výška do 5 m.

Účel povolované stavby vodního díla:

Stavební záměr se umísťuje jako stavba trvalá.

Účelem navržené stavby je posílení a modernizace vodních zdrojů obce Pavlínov za účelem zásobování obyvatel pitnou vodou.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí:

k. ú. Pavlínov, KN 946/16, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 946/1, lesní pozemek
k. ú. Pavlínov, KN 1158/30, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 943/1, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 209/1 (PK 858/1), trvalý travní porost
k. ú. Pavlínov, KN 209/1 (PK 857/2), trvalý travní porost
k. ú. Pavlínov, KN 209/1 (PK 845/1), trvalý travní porost
k. ú. Pavlínov, KN 209/1 (PK 844/2), trvalý travní porost
k. ú. Pavlínov, KN 1159/2, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 291/2 (PK 844/1), trvalý travní porost
k. ú. Pavlínov, KN 312/5, lesní pozemek
k. ú. Pavlínov, KN 328/2, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 788/5, lesní pozemek
k. ú. Pavlínov, KN 785/1, lesní pozemek
k. ú. Pavlínov, KN 782/3, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 801/2 (PK 797/1), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 801/2 (PK 798/2), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 796, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 796 (PK 796), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 724/1 (PK 802/1), orná půda
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 803/2), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 804/1), ostatní plocha

k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 805/2), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 806), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 809), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 810), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 813), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 814), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 817), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 810 (PK 816/2), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 810 (PK 818/1), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 810 (PK 819/2), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1158/2 (PK 1158), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1148 (PK 1148), ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 1146, ostatní plocha
k. ú. Pavlínov, KN 823/3, lesní pozemek
k. ú. Pavlínov, KN 823/6, lesní pozemek
k. ú. Pavlínov, KN 823/4, lesní pozemek
k. ú. Svatoslav u Třebíče, KN 2515/10, lesní pozemek
k. ú. Svatoslav u Třebíče, KN 2515/9, lesní pozemek
k. ú. Svatoslav u Třebíče, KN 2515/1, lesní pozemek

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení, popis stavby, vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Umístění stavby a prostorové řešení stavby na pozemcích je zakresleno v situaci výkres č. C.2 v měřítku 1:1000. Tento výkres tvoří přílohu tohoto rozhodnutí a je jeho nedílnou součástí.

Dle územního plánu je záměr navržen částečně v nezastavěném území a částečně v plochách s rozdílným způsobem využití NL-plochy lesní, NS- plochy smíšené nezastavěného území. Dále je záměr navržen v zastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití RI – plochy rekreační a částečně v zastavitele ploše Z8 s rozdílným způsobem využití RI – plochy rekreační. Z hlediska funkčního využití není záměr v rozporu s podmínkami využití předmětných ploch.

Stavba se nachází v obci Pavlínov, u obce se nachází chatová oblast čítající 36 chat. Součástí stavby bude rekonstrukce 4 stávajících vodních zdrojů, které budou připojeny na stávající sběrnou jímku. Odtud povede výtlačný řad do stávajícího vodojemu. Ve vodojemu bude osazeno zrychlovací zařízení, které zajistí požadovaný tlak v potrubí pro chatovou lokalitu, kam bude vybudován nový zásobní řad. Výkopové práce budou prováděny převážně v místních komunikacích, v nezpevněných a zelených plochách. Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny. Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace. Záměr nemá nároky na urbanistické ani architektonické řešení. Vzhledem k tomu, že při stavbě bude docházet k souběhu a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, zajistí dodavatel prací před jejich zahájením vytyčení všech inženýrských sítí. Trasa vodovodu kříží ve dvou místech drobný vodní tok Pohořílský potok. Křížení bude provedeno protlaky. Na vodovodním potrubí bude osazeno 6 požárních hydrantů.

Území dotčené vlivy stavby se vymezuje v rozsahu budoucích ochranných pásem jednotlivých objektů souboru staveb dle platné právní úpravy, zejména v souladu s § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, kdy jsou ochranná pásmá vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Vzhledem k rozsahu stavby mohou být během výstavby krátkodobě dotčeny i ostatní okolní pozemky a stavby např. přechodným zvýšením hladiny hlučiny, prachu či provozu v zájmovém území. Po dokončení a při řádném užívání nebude mít stavba vliv na okolní pozemky či stavby.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vyhotobil - IMC projekce, Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí, dokumentaci ověřil Ing. Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby, zak. č. 2019-28.

Pro umístění a pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94 p stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, a grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v katastrální mapě se zakreslením stavebního pozemku a požadovaným umístěním stavby.

2. Pro umístění a provedení stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky pozemková parcela číslo 946/16, 946/1, 1158/30, 943/1, PK 858/1, PK 857/2, PK 845/1, PK 844/2, 1159/2, PK 844/1, 312/5, 328/2, 788/5, 785/1, 782/3, PK 797/1, PK 798/2, 796, PK 796, PK 802/1, PK 803/2, PK 804/1, PK 805/2, PK 806, PK 809, PK 810, PK 813, PK 814, PK 817, PK 816/2, PK 818/1, PK 819/2, PK 1158, PK 1148, 1146, 823/3, 823/6, 823/4, v katastrálním území Pavlínov a parcela č. 2515/10, 2515/9, 2515/1 v katastrálním území Svatoslav u Třebíče.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případně změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Před zahájením stavby budou vytyčena veškerá v úvahu připadající podzemní vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen vodoprávnímu úřadu.
7. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou.
8. Stavebník oznámi stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedené v těchto dokladech:
 - v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje, orgánu územního plánování, ze dne 18.6.2020 č. j. VÝST/15156/2020-coufa/9442/2020,
 - ve stanovisku Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 15.6.2020 zn. PM-11833/2020/5203/Kr:
 - Povodí Moravy, s. p., provozu Náměšť nad Oslavou, budou s předstihem oznámeny termíny zahájení a ukončení stavebních prací v místě křížení vodního toku, včetně přímého kontaktu na zodpovědnou osobu.
 - Křížení toku bude provedeno v souladu s předloženou projektovou dokumentací a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Zástupce Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou, bude přizván k případným kontrolním dnům v průběhu stavby v místech křížení vodního toku a k závěrečné kontrolní prohlídce.
 - Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního rozhodnutí bude zástupci správce vodního toku předána dokumentace skutečného provedení křížení toku v rozsahu situace/řez, včetně zaměření a výkresu příčného profilu s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK v místě křížení toku.
 - Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec stavby, znečištění stoku stavebním odpadem či dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudu volně skladovány ani na břehu ani v blízkosti toku.
 - Dojde-li v mimořádném případě v rámci stavebních prací k poškození břehu, musí být dotčená místa sanována na náklady zhotovitele stavby do původního stavu způsobem a v rozsahu odsouhlaseném zástupcem Povodí Moravy, s. p., provozu Náměšť nad Oslavou.
 - v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 14.4.2020, zn. KHSV/06265/2020/ZR/HOK/Mal:
 - Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - Z každé nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokoly, kterými se prokáže vyhovující jakost vody, budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 - Před uvedením stavby do provozu bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložen ke schválení provozní řád vodovodu pro veřejnou potřebu Pavlínov zpracovaný dle § 3c zákona o ochraně veřejného zdraví.
 - v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, ze dne 14.4.2020 č. j. ŽP/15379/2020-fialk/285/2020:
 - stavebník doloží na odbor ŽP
 - výsledky rozborů asfaltu provedené dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem - před zahájením stavebních prací tak, aby mohl být vrácen zpět do podkladních vrstev komunikaci,
 - výsledky rozborů zeminy provedené dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, v platném znění – před zahájením stavebních prací tak, aby mohla být zemina uložena na parcely ve vlastnictví obce (nejen v místě stavby).
 - v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, státní správa ochrany lesa, ze dne 23.3.2020 č. j. ŽP/109180/2020-tunkr/30176/2020:
 - Při realizaci zámrzu je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona.
 - Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je součástí žádosti.

- Přípravou staveniště ani vlastní stavbou nesmí dojít k zamezení přístupu do lesních porostů za účelem lesnického hospodaření.
 - Vlastník stavby (investor) je povinen provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými bude stavba zabezpečena před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem kořenů, používáním těžké lesní techniky při přibližování a odvozu dřevní hmoty apod.
 - v závazném stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 25.3.2020 č. j. DOP/16534/2020-krej/25/2020:
 - O povolení zvláštního užívání místní komunikace (§25 zák. č. 13/1997 Sb.) pro realizaci stavby požádá investor nebo dodavatel minimálně 1 měsíc před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad – Obec Pavlínov. Součástí žádosti bude předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace a Policie ČR KŘPKV DI Žďár nad Sázavou, dopravní inspektorát, včetně projektu (schématu) přechodného dopravního značení.
 - Zásahy – výkopy v komunikacích musí být prováděny v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Zasažené místo komunikace v rámci stavebních prací musí být označeno dopravním značením v souladu s TP66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 77 odst. 1 písm. c).
 - Případná úplná uzavírka komunikace musí být řešena v souladu s ustanovením § 24 zák. č. 13/1997 Sb., příslušným silničním správním úřadem na základě žádosti zhotovitele prací.
 - Přechody komunikace požadujeme provést protlakem, pokud tomu nebude bránit zvláštní okolnosti.
 - Během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
 - ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesní správy Třebíč, ze dne 27.5.2020 č. j. LCR148/000753/2020:
 - Výstavba vodovodu musí po dobu výstavby umožnit pohyb prostředků pro odvoz dříví z okolních pozemků.
 - Vodovodní řad bude v lesních cestách a lesních porostech v celé délce v dostatečné hloubce a zabezpečen tak, aby nedošlo k poškození při těžbě, přibližování a odvozu dříví.
 - Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení trasy v terénu odpovídající dočasnemu odnětí části lesních pozemků, včetně vyznačení stromů určených ke zmýcení.
 - Žadatel uhradí případné škody na lesních porostech, pozemcích a lesních cestách, vzniklé v souvislosti s prováděním prací podle § 21 lesního zákona.
 - Žadatel uhradí škodu za dočasné odnětí a omezení z produkční funkce a dále škodu z předčasného zmýcení porostu. LS Třebíč dostane o výpočtech jedno paré vyhotoveného znaleckého posudku.
 - Po realizaci je nutno provést geodetické zaměření včetně vytyčení souřadnic S_JTSK a předat min. ve 2 provedených na LS Třebíč.
 - V lesích nebude ukládán ani skladován stavební materiál, ani vytěžený materiál, vše bude odváženo na řízené skládky.
 - Veškeré práce na lesních komunikacích, které budou dotčeny je třeba uvést do původního stavu dle příslušných norem.
 - Před zahájením realizačních prací min. 14 pracovních dnů předem je nutno kontaktovat příslušného pracovníka LS Třebíč na daném pracovišti a předložit harmonogram daných prací.
 - Na dotčené pozemky musí být sepsána smlouva o smlouvě budoucí na služebnost a nájemní smlouva po dobu výstavby.
 - ve vyjádření Lesního družstva obcí Měřín ze dne 6.11.2020:
 - Vodovodní řad bude uložen v dostatečné hloubce a zabezpečen tak, aby nedošlo k poškození při těžbě, soustředování a odvozu dříví, nebo pěstebními pracemi.
 - Žadatel uhradí případné škody na lesních porostech, pozemcích a lesních cestách vzniklé v souvislosti s prováděním prací podle § 21 lesního zákona.
 - V lesích nebude ukládán ani skladován stavební materiál, ani vytěžený materiál, vše bude odváženo na řízené skládky.
 - Veškeré práce na lesních komunikacích, které budou dotčeny, je třeba uvést do původního stavu dle příslušných ČSN.
 - Po realizaci je nutno provést geodetické zaměření a vytyčení, výsledek v 1 vyhotovení bude předán LDO Měřín.
 - v rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 5.8.2021 č. j. OŽP 63005/21 - spis OŽP/9473/2021/Ro,
 - v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 12.11.2020 zn. L16945-27022696, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uveden v příloze k rozhodnutí,
 - ve vyjádření Osvalda Flaišingera, Fričova 2511/2, 616 00 Brno:
- Žádám o sdělení termínu uložení potrubí mezi chatou č. 8 a dřevníkem majitele. Jedná se o elektrické vedení v hl. cca 1 m v chráničce. Majitel vyznačí na cestě místo uložení a hloubku chráničky, současně žádá o spoluúčast - přizvání k pokládce vedení.
10. O postupu prací na přepojování stávajících přípojek budou v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací a v jejich průběhu pracovníci dodavatelské firmy nebo investor kontaktovat vlastníky

nemovitostí ve stavbou dotčené oblasti a budou je informovat o možných omezeních souvisejících s prováděnými pracemi.

11. Organizace výstavby bude zajištěna tak, aby případné dotčené nemovitosti byly po celou dobu výstavby přístupné pro zásobování, vozidla záchranné služby a požární vozidla. Pokud dojde při výstavbě k omezení přístupu na soukromé pozemky, budou majitelé předem informováni o průběhu výstavby.
12. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
13. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00599654
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451
- Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov, IČO 00294004
- Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČO 00294799
- Obec Arnolec, Arnolec 53, 588 27 Jamné u Jihlav, IČO 373613
- Obec Blízkov, Blízkov 79, 594 42 Měřín, IČO 00599271
- Obec Chlumek, Chlumek 61, 594 42 Měřín, IČO 00599433
- Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín, IČO 00545899
- Obec Horní Radslavice, Horní Radslavice 45, 594 01 Velké Meziříčí, IČO 00599409
- Obec Jersín, Jersín 10, 588 25 Jersín, IČO 00373729
- Obec Kyjov, Kyjov 19, 592 14 Nové Veselí, IČO 00599549
- Obec Nadějov, Nadějov 37, 588 27 Jamné u Jihlav, IČO 00373842
- Obec Rudolec, Rudolec 47, 592 14 Nové Veselí, IČO 00599786
- Obec Stáj, Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlav, IČO 00543764
- Obec Uhřínov, Uhřínov 23, 594 41 Uhřínov, IČO 00842575
- Obec Zhoř, Zhoř 64, 588 26 Zhoř u Jihlav, IČO 00286974
- Josef Morava, Havlíčkova 916/29, 697 01 Kyjov, nar. 28.12.1960
- František Jaša, Pavlínov 110, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 2.10.1984
- Josef Langer, Pavlínov 102, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 18.11.1972
- Libuše Blahová, Karpaty I, 569, 691 76 Šitbořice, nar. 24.11.1984
- Bc. Miroslava Kadeřábková, Chorvatská 1603, 250 82 Úvaly, nar. 1.8.1974
- Josef Dohnal, Pavlínov 13, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 2.10.1965
- Jindřich Koudela, Pavlínov 93, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 11.3.1971
- Karel Sysel, Martinice 69, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 8.2.1958
- PhDr. Dušan Sysel, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 10.12.1960
- Maria Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, zastoupena: Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 13.8.1937
- Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 13.8.1937
- Jiří Jaša, Pavlínov 2, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 15.4.1966
- Josef Sysel, Stránecká Zhoř 132, 594 42 Měřín, nar. 9.2.1983
- Osvald Flaišinger, Fričova 2511/2, 616 00 Brno, nar. 13.2.1943
- Bohuslava Flaišingerová, Fričova 2511/2, 616 00 Brno, nar. 29.11.1943
- Ing. Filip Morava, Pavlínov 31, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 2.7.1956
- Josef Dohnal, Pavlínov 33, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 14.3.1951
- Marie Dohnalová, Pavlínov 33, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 20.5.1955
- František Simonides, Pavlínov 8, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 31.1.1960
- Ing. Jiří Schimmel, Zvonková 552/7, 612 00 Brno, nar. 5.8.1976
- Ludvík Vidlák, Pavlínov 11, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 25.10.1955
- Jana Syslová, Pavlínov 42, 594 01 Velké Meziříčí, nar. 26.11.1975

Odůvodnění

Dne 17.8.2021 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení správního řízení investora (stavebníka), tj. Obec Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 00599654, kterého na základě plné moci zastupuje Ing. Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí, ve věci společného územního a stavebního povolení stavby vodního díla s názvem „Pavlínov - posílení a modernizace vodních zdrojů“, podle ustanovení § 15 vodního zákona, a ustanovení § 94 j stavebního zákona. Dnem podání žádosti bylo řízení zahájeno.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94m stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením o zahájení vodoprávního řízení a současně svolal ústní jednání, které se konalo dne 28.1.2021. Ke dni konání ústního jednání ani v průběhu jednání samotného nebyly uplatněny připomínky k projednávané věci.

Vodoprávní úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmírkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Dokladovou část tvoří:

- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru výstavby a územního rozvoje, orgánu územního plánování, ze dne 18.6.2020 č. j. VÝST/15156/2020-coufa/9442/2020,
- stanovisko Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne 15.6.2020 zn. PM-11833/2020/5203/Kr,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina ze dne 14.4.2020, zn. KHSV/06265/2020/ZR/HOK/Mal,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 26.1.2021 č. j. HSJI – 228-2/ZR-2021,
- souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne 14.4.2020 č. j. ŽP/15376/2020-pa/426/2020,
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ochrana přírody, ze dne 2.4.2020 č. j. ŽP/15377/2020-chme/531/2020,
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, ze dne 14.4.2020 č. j. ŽP/15379/2020-fialk/285/2020,
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, státní správa ochrany lesa, ze dne 23.3.2020 č. j. ŽP/109180/2020-tunkr/30176/2020,
- závazné stanovisko Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 25.3.2020 č. j. DOP/16534/2020-krej/25/2020,
- vyjádření Lesů České republiky, s. p., lesní správy Třebíč, ze dne 27.5.2020 č. j. LCR148/000753/2020,
- vyjádření Lesního družstva obcí Měřín ze dne 6.11.2020,
- rozhodnutí Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí, ze dne 5.8.2021 č. j. OŽP 63005/21-spis OŽP/9473/2021/Ro,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva nájemní,
- vyjádření společnosti GridServices, s.r.o., ze dne 13.3.2020 zn. 5002108841,
- vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o., ze dne 13.3.2020 zn. 2511/20/OVP/N,
- vyjádření společnosti CETIN a. s., ze dne 13.3.2020 č.j. 576093/20,
- vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ze dne 26.3.2020 č. j. ZR/1155/2020-Še,
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 12.11.2020 zn. L16945-27022696,
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, k evropsky významným lokalitám a ptačím oblastem, ze dne 31.3.2020 č. j. KUJI 32731/2020 OŽPZ 103/2020,
- souhlas vlastníka pozemků dotčených stavbou v souladu s ustanovením § 184a stavebního zákona vyznačený na situačním výkresu,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- plán kontrolních prohlídek stavby,
- plná moc k zastupování.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo dále zjištěno:

a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. IMC projekce, Náměstí 12, 594 01 Velké Meziříčí, dokumentaci ověřil Ing. Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a vodohospodářské stavby, zak. č. 2019-28.

Stavba je tvořena stavebními objekty a provozními soubory:

- SO-101 Sběrné potrubí
řad S-1, zachováno stávající potrubí - litina DN 80, dl. 199, 0 m
řad S-2, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 211,65 m
řad S-3, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 9,34 m
řad S-4, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 95,47 m
řad S-5, zachováno stávající potrubí – litina DN 80, dl. 252,0 m
- SO-102 Výtláčný řad
řad V-1, mezi sběrnou jímkou a vodojemem, z PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 2 107,9 m
- SO-103 Zásobovací řad
řad Z-1, PE 100 RC SDR 17 PN 10 90*5,4, dl. 1 500,0 m
- SO-104 Odbočení vodovodu

VP , PE 100 RC SDR 11 PN 16 32*3,0, dl. 40,0 m

- SO-201 Oprava studen

2,3,4,5, dojde k obnově horních skruží, osazení nových poklopů, vstupní otvory budou opatřeny odnímatelným zábradlím, do pláště uvnitř studny bude ukotven nový žebřík, a osazen nový sací koš, bude provedeno nové jílové těsnění pláště o šířce 500 mm, odlážděné vyspárování terénu kolem studny a na něj navazující rigoly pro odvod povrchové vody, kolem studny bude zřízeno nové oplocení o rozměrech 10x10 m

- SO-301 Oprava povrchů komunikací

vozovka bude ihned po dokončení pokládky potrubí opravena v šířce 80 cm.

- PS-101 Technologie VDJ

ve stávajícím vodojemu bude instalována automatická tlaková stanice WILO COR-1 MHIE 406-2G

b) Majetkovoprávní poměry:

v k. ú. Pavlínov budou dotčeny p. p. č.:

KN 946/16, KN 1158/30, KN 943/1, KN 1159/2, KN 328/2, PK 1158, PK 1148, KN 1146:

- Obec Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí

KN 946/1, KN 823/3, KN 823/6, KN 823/4:

- Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
- Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
- Obec Arnolec, Arnolec 53, 588 27 Jamné u Jihlavы
- Obec Blízkov, Blízkov 79, 594 42 Měřín
- Obec Chlumek, Chlumek 61, 594 42 Měřín
- Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
- Obec Horní Radslavice, Horní Radslavice 45, 594 01 Velké Meziříčí
- Obec Jersín, Jersín 10, 588 25 Jersín
- Obec Kyjov, Kyjov 19, 592 14 Nové Veselí
- Obec Nadějov, Nadějov 37, 588 27 Jamné u Jihlavы
- Obec Rudolec, Rudolec 47, 592 14 Nové Veselí
- Obec Stáj, Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavы
- Obec Uhřínov, Uhřínov 23, 594 41 Uhřínov
- Obec Zhoř, Zhoř 64, 588 26 Zhoř u Jihlavы

PK 858/1 - František Jaša, Pavlínov 110, 594 01 Velké Meziříčí

PK 857/2 - Josef Langer, Pavlínov 102, 594 01 Velké Meziříčí

PK 845/1:

- Libuše Blahová, Karpaty I, 569, 691 76 Šitbořice
- Bc. Miroslava Kadeřábková, Chorvatská 1603, 250 82 Úvaly

PK 844/2, PK 844/1, KN 788/5, PK 814:

- Josef Dohnal, Pavlínov 13, 594 01 Velké Meziříčí

KN 312/5 - Jindřich Koudela, Pavlínov 93, 594 01 Velké Meziříčí

KN 785/1 - Josef Sysel, Stránecká Zhoř 132, 594 42 Měřín

KN 782/3, KN 796, PK 796:

- Maria Podstatzka – Lichtensteinová, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
- Johann Podstatzky – Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí

PK 797/1- Karel Sysel, Martinice 69, 594 01 Velké Meziříčí

PK 798/2 - PhDr. Dušan Sysel, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí

PK 802/1 - Jiří Jaša, Pavlínov 2, 594 01 Velké Meziříčí

PK 803/2 - Ing. Jiří Schimmel, Zvonková 552/7, 612 00 Brno

PK 804/1 - Ludvík Vidlák, Pavlínov 11, 594 01 Velké Meziříčí

PK 805/2 - Jana Syslová, Pavlínov 42, 594 01 Velké Meziříčí

PK 806 - František Simonides, Pavlínov 8, 594 01 Velké Meziříčí

PK 809:

- Josef Dohnal, Pavlínov 33, 594 01 Velké Meziříčí

- Marie Dohnalová, Pavlínov 33, 594 01 Velké Meziříčí

PK 810 - Ing. Filip Morava, Pavlínov 31, 594 01 Velké Meziříčí

PK 813 - Josef Morava, Havlíčkova 916/29, 697 01 Kyjov

PK 817, PK 816/2, PK 818/1, PK 819/2:

- Osvald Flaišinger, Fričova 2511/2, 616 00 Brno

- Bohuslava Flaišingerová, Fričova 2511/2, 616 00 Brno

v k. ú. Svatoslav u Třebíče budou dotčeny p. p. č.:

KN 2515/10 - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

KN 2515/9 - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

KN 2515/1 - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

c) K záměru stavby vodního díla bylo vyhotovenou Městským úřadem Velké Meziříčí, odborem výstavby a územního rozvoje, dne 18.6.2021 pod č. j. VÝST/15156/2020-coufa/9442/2020 závazné stanovisko orgánu územního plánování.

d) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 94k stavebního zákona a ustanovení § 27 správního řádu. Jedná se o stavebníka, příslušnou obec, vlastníky dotčených pozemků a staveb, na kterých bude stavba realizována, nebo ti, kteří mají ke stavbě nebo pozemku jiné věcné právo, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

e) Posouzení vodoprávního úřadu:

Záměr byl posouzen z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje, a to Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne 15.6.2020 zn. PM - 11833/2020/5203/Kr. Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Dle územního plánu je záměr navržen částečně v nezastavěném území a částečně v plochách s rozdílným způsobem využití NL-plochy lesní, NS-plochy smíšené nezastavěného území. Dále je záměr navržen v zastavěném území v ploše s rozdílným způsobem využití RI – plochy rekreační a částečně v zastavitele ploše Z8 s rozdílným způsobem využití RI – plochy rekreační. Z hlediska funkčního využití není záměr v rozporu s podmínkami využití předmětných ploch. Záměr je s ÚPO v souladu. Pro ověření souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění platných Aktualizací, z hlediska Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a územního plánu Pavlínov bylo doloženo souhlasné závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 18.6.2020 pod č. j. VÝST/15156/2020-coufa/9442/2020.

Správní poplatek podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000,- Kč byl uhranen dne 29.12.2021.

P o u č e n í ú č a s t n í k u

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 a následně správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejných podpisů podle § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení pozbyvá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabyla toto rozhodnutí právní moci.

Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme žadatele na část třetího zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické výzkumy a nálezy), především na zákonné povinnost dle ustanovení § 22 odst. 2 – Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (Archeologický ústav AV ČR Brno tel. 541514111) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Úřední deska

Vyvěšeno dne: 4.1.2022
Sejmuto dne:

MĚSTYS MĚŘÍN
Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799, DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544/222

2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí

Vyvěšeno:

Sejmuto: 7.2. 2022



Mgr. Yvona Vránová, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Příloha pro stavebníka:

Ověřená PD stavby a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha:

- grafická příloha
- souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu společnosti E.ON Distribuce, a.s., ze dne 12.11.2020 zn. L16945-27022696

Rozdělovník:

a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, § 94k písm. a), b), c) a d) stavebního zákona:

- Obec Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí, zastoupená - Ing. Miloš Charvát, Pod Hradbami 3, 594 01 Velké Meziříčí,
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Městys Bohdalov, Bohdalov 250, 592 13 Bohdalov
- Městys Měřín, Náměstí 106, 594 42 Měřín
- Obec Arnolec, Arnolec 53, 588 27 Jamné u Jihlavы
- Obec Blízkov, Blízkov 79, 594 42 Měřín
- Obec Chlumek, Chlumek 61, 594 42 Měřín
- Obec Černá, Černá 87, 594 42 Měřín
- Obec Horní Radslavice, Horní Radslavice 45, 594 01 Velké Meziříčí
- Obec Jersín, Jersín 10, 588 25 Jersín
- Obec Kyjov, Kyjov 19, 592 14 Nové Veselí
- Obec Nadějov, Nadějov 37, 588 27 Jamné u Jihlavы
- Obec Rudolec, Rudolec 47, 592 14 Nové Veselí
- Obec Stáj, Stáj 42, 588 27 Jamné u Jihlavы
- Obec Uhřínov, Uhřínov 23, 594 41 Uhřínov
- Obec Zhoř, Zhoř 64, 588 26 Zhoř u Jihlavы
- Josef Morava, Havlíčkova 916/29, 697 01 Kyjov
- František Jaša, Pavlínov 110, 594 01 Velké Meziříčí
- Josef Langer, Pavlínov 102, 594 01 Velké Meziříčí
- Libuše Blahová, Karpaty I. 569, 691 76 Šitbořice
- Bc. Miroslava Kaderábková, Chorvatská 1603, 250 82 Úvaly
- Josef Dohnal, Pavlínov 13, 594 01 Velké Meziříčí
- Jindřich Koudela, Pavlínov 93, 594 01 Velké Meziříčí
- Karel Sysel, Martinice 69, 594 01 Velké Meziříčí
- PhDr. Dušan Sysel, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
- Maria Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, zastoupena: Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
- Johann Podstatzky-Lichtenstein, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
- Jiří Jaša, Pavlínov 2, 594 01 Velké Meziříčí
- Josef Sysel, Stránecká Zhoř 132, 594 42 Měřín
- Osvald Flaišinger, Fričova 2511/2, 616 00 Brno
- Bohuslava Flaišingerová, Fričova 2511/2, 616 00 Brno
- Ing. Filip Morava, Pavlínov 31, 594 01 Velké Meziříčí
- Josef Dohnal, Pavlínov 33, 594 01 Velké Meziříčí
- Marie Dohnalová, Pavlínov 33, 594 01 Velké Meziříčí
- František Simonides, Pavlínov 8, 594 01 Velké Meziříčí

- Ing. Jiří Schimmel, Zvonková 552/7, 612 00 Brno
- Ludvík Vidlák, Pavlínov 11, 594 01 Velké Meziříčí
- Jana Syslová, Pavlínov 42, 594 01 Velké Meziříčí

účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, § 94k písm. e) stavebního zákona:

- EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- Obec Svatoslav, Svatoslav 29, 673 07 Čechtín
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a podle ustanovení § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena a kteří jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí takto:

k. ú. Pavlínov, p. č. 942/1, 942/4, 942/3, 942/2, 943/5, 946/21, 208/14, PK 943, PK 897, PK 877, PK 874, PK 858/2, PK 857/1, PK 845/2, PK 844/3, PK 842/2, 823/4, 823/2, 823/1, PK 944/2, PK 944/3, PK 208/1, PK 896, PK 876, PK 875, PK 842/3, PK 310, 209/8, PK 310, 348/1, 348/8, st. 197, 348/7, st. 196, 348/6, st. 162, 348/5, st. 180, 348/4, st. 257, 348/3, st. 209, 348/2, st. 194, 347/7, st. 183, 347/1, st. 217, 347/11 347/2, st. 171, 347/3, st. 168, 347/4, st. 195, 347/5, st. 184, 347/6, st. 185, PK 315/1, PK 328, PK 331, PK 346, PK 351, PK 350, 823/2, PK 368, 370, 792/7, 792/2, 792/9, 793/1, 786, PK 372/1, 791/3, 791/2, 795, 791/1, 784/1, 782/10, st. 182, 788/4, 782/1, 782/6, st. 203, st. 204, st. 155, st. 181, st. 166, 798/4, 819/1, st. 150, 818/2, st. 144, 816/1, st. 143, 815/1, st. 157, 812/1, st. 147, 812/2, 808/1, 808/2, st. 146, PK 807, st. 161, st. 99

b) dotčené orgány (doporučení):

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje - orgán územního plánování, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – státní správa lesů, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí – ochrana přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí – oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí:

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správní, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Obecní úřad Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí
- Obecní úřad Svatoslav, Svatoslav 29, 673 07 Čechtín

d) na vědomí:

- IMC projekce, s. r. o., Náměstí 12/14, 594 01 Velké Meziříčí

Digitálně podepsal Mgr. Yvona Vránová
Datum: 03.02.2022 10:42:10 +01:00



E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Ing. Miloš Charvát - IMC
Miloš Charvát
Pod Hradbami 2003/3
594 01 Velké Meziříčí

Nové Město na Moravě, 12.11.2020

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Název stavby:

Pavlínov - zásobovací řad

Místo stavby:

KÚ Pavlínov (718335), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Před zahájením výkopových prací musí být zajištěno vytyčení podzemního vedení NN. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Nové Město
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město na Moravě
www.eon-distribuce.cz

Ladislav Čejka
T +420-56665-5717
ladislav.cejka@eon.cz

Naše značka
L16945-27022696

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400



vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásmá trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Ambrož, tel.: 56665-5745, email: pavel.ambroz@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběků a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovaté a souběžné před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka této zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejízdět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26022773 s platností do 17.12.2021 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmírkách práce v jeho blízkosti.



11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN:

Regionální správa, Ladislav Čejka, tel.: 56665-5717,
email: ladislav.cejka@eon.cz

V případě nedodržení vzdálenosti a podmínek dle norem a platných právních předpisů nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

D.H.

e-on
E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



