

# Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Název zakázky : Zateplení budovy zdravotního střediska Měřín

Zadavatel : Městys Měřín  
Náměstí 106, 594 42 Měřín  
Zastoupený : p. Ing. Jiřím Servítem, starostou  
IČO: 00294799

Na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Odpovědi na jednotlivé dotazy byly zpracovány ve spolupráci s projektantem stavby.

## Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci jsou výkazy na uznatelné - neuznatelné náklady a výkaz komplet. Který výkaz bude součástí nabídky?

## Odpověď č. 1:

Součástí nabídky budou všechny předané soupisy prací tedy soupisy prací na uznatelné náklady, neuznatelné náklady a soupisy prací na celkové náklady.

## Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci se píše v odstavci 14.1, že se bude hodnotit cena bez rozpočtové rezervy. Bude rozpočtová rezerva součástí nabídky? Ve výkazech na rezervu položka není.

## Odpověď č. 2:

Rozpočtová rezerva nebude součástí nabídky. Znění článku 14.1. se upravuje takto:

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena.**

Hodnotící komise bude hodnotit cenu bez DPH doloženou oceněným výkazem výměr - položkovým rozpočtem. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny bez DPH. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek posoudí hodnotící komise výši nabídkových cen z hlediska toho, zda se jedná či nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## Dotaz č. 3:

U položky 43. Svislá doprava suti ve výkazu „komplet“ nesedí výměra se součtem výkazů uznatelných a neuznatelných nákladů. U neuznatelných nákladů svislá doprava suti chybí?

## Odpověď 3:

Ve výkazu výměr „Komplet“ byla chybně přičtena hmotnost suti z části „Neuznatelné náklady“ ve výši 1, 7818 t (Neuznatelné náklady, pol. č. 3 - Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 %, 30,2 m<sup>2</sup> – demontážní hmotnost = 1,7818 t). V této položce není svislá doprava obsažena.

Správné množství ve výkazu výměr „Komplet“ pro položku č. 43 - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením je tedy 6, 483 t.

43	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,483
(3,37824+5,59226+5,55224-1,7818+0,114+0,1111)/2				
6,48				

**Dotaz č. 4:**

Kolik metrů hromosvodu se bude zpětně montovat?

**Odpověď 4:**

Celková délka pro zpětnou montáž vodičů svodů hromosvodu na novou fasádu je 54,1 m.

$7,1+8,8+6,5+7,3+7,3+4,4+1,7+3,7+7,3 = 54,1$

**Dotaz č. 5:**

Ve skladbě S3 a S4 je v dokumentaci paropropustná fólie, ale ve výkazu výměr chybí?

**Odpověď 5:**

Ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku a montáž paropropustné fólie. V souvislosti s doplněním položek se mění množství pro přesun hmot pro izolace tepelné. Nově se doplňují položky:

61	R713 19-1100.01	Položení paropropustné fólie s přelepením spojů Ochrana tepelné izolace podlahy půdy 105,5*1,01	m2	106,56		
62	283-25080.A	Fólie podstřešní paropropustná 95g/m2 kontaktní Vhodná na tepelnou izolaci - dotyková (kontaktní). hmotnost 95 g/m2 pevnost 210/200 N/5 cm paropropustnost >1200 g/m2/d (Lyssy) faktor difuzního odporu U 100 u ekvivalentní difúzní tloušťka Sd 0,02 m hořlavost B2 105,5*1,1	m2	116,05		
63	998 71-3102.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,77		

**Dotaz č. 6:**

V jaké formě bude požadována dokumentace skutečného provedení.

**Odpověď 6:**

Dokumentace skutečného provedení bude požadována v listinné podobě ve trojím vyhotovení.

**Dotaz č. 7:** Úprava plynového potrubí – kolik metrů, nebo se jedná pouze o oddálení od fasády?

**Odpověď 7:**

Ano, úprava plynového potrubí spočívá v odsazení stávajícího plynového potrubí na líc nové fasády.

**Dotaz č. 8:**

V tabulce výplní otvorů není určena barva („barevné řešení bude určeno investorem“), která má zásadní vliv na jejich cenu. Prosim o určení barevného provedení výplní.

**Odpověď 8:**

Barevné řešení oken: Jednostranná barva v odstínu hnědé, přesný odstín bude upřesněn v průběhu provádění díla dle vzorníku dodavatele výplní otvorů.

Barevné řešení plastové prosklené stěny vnitřní ( označení D2) – barva bílá.

Barevné řešení hliníkových dveří ( označení D1, D3, D4, D5 ) a okna O4 – barva šedá

**Další informace:**

Změny týkající se výkazů výměr popsané výše jsou zapracovány do nových výkazů výměr ( soupisu prací ) :

„Rozpočet ZS Měřín PDPS slepý uzatelné dod 1“ (přidány položky č. 61, 62 – paropropustná fólie, pol. č. 63 - změna množství přesunu hmot pro tepelné izolace)

„Rozpočet ZS Měřín PDPS slepý komplet dod 1“ (pol. č. 43 – změna množství Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením, přidány položky č. 61, 62 – paropropustná fólie, pol. č. 63 - změna množství přesunu hmot pro tepelné izolace)

„Rozpočet ZS Měřín PDPS slepý neuznatelné dod 1“ (není změna)

Tyto **nové soupisy prací** uchazeči použijí pro vypracování své cenové nabídky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel upravil a upřesnil zadávací podmínky v části vztahující se ke zpracování nabídkové ceny, současně prodlužuje lhůtu pro zpracování a podání nabídky tak, aby dodavatelé měli dostatečný časový prostor pro zpracování svých cenových nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se mění z původního termínu 25.11.2014 na **03.12.2014 do 10:00 hod.**

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.11.2014

Ing. Hana Veselá  
osoba pověřená výkonem  
zadavatelských činností